

ВАТ "Кіровоградгаз"

Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу, що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області, за період Січень 2021 р.

На виконання вимог постанови Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) України від 26.01.2017 р. № 84 ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді Січень 2021 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

| Параметр якості природного газу | Одиниця вимірювання | Фактичне значення* | Нормативне значення по ГОСТ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Теплота згоряння вища | ккал/куб.м | 9 038 - 9 114 | не регламентується |
| | МДж/ куб.м | 37,84 - 38,16 | не регламентується |
| | кВт год/ куб.м | 10,51 - 10,6 | не регламентується |
| Теплота згоряння нижча | ккал/куб.м | 8 161 - 8 227 | не менше 7600 |
| | МДж/ куб.м | 34,17 - 34,45 | не менше 31,80 |
| | кВт год/ куб.м | 9,49 - 9,57 | не менше 8,83 |
| Число Воббе вище | ккал/куб.м | 11 478 - 11 932 | 9850 - 13000 |
| | МДж/ куб.м | 48,057 - 49,956 | 41,21-54,39 |
| | кВт год/ куб.м | 13,35 - 13,88 | 11,44-15,11 |
| Масова концентрація сірководню | г/куб.м | 0 | не більше 0,02 |
| Масова концентрація меркаптанової сірки | г/куб.м | 0 | не більше 0,036 |
| Об'ємна доля кисню | % | 0,0017 - 0,0109 | не більше 1,0 |
| Маса механічних домішок | г/куб.м | 0 | не більше 0,001 |
| Інтенсивність запаху газу | г/куб.м | 0 | не більше 0,001 |

* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Олександрівський ПМ) ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію №РЯ 0067/20 від 18.12.2020 р. чинне до 18.12.2025);
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію №РЯ 0065/20 від 14.12.2020 р. чинне до 14.12.2025);
- Запорізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (Криворізького ПМ) ТОВ "Оператор ГТС України"(свідоцтво про атестацію № 01/-0035/2020 від 15.04.2020 р. чинне до 15.04.2023 р.);
- Золотоніське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Гайсинський ПМ) ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію № РЯ 0063/20 від 09.12.2020 р. чинне до 09.12.2025 р.).