

**Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу,
що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області,
за період Січень 2018 р.**

На виконання вимог постанови Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) України від 26.01.2017 р. № 84 ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді Січень 2018 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

Параметр якості природного газу	Одиниця вимірювання	Фактичне значення*	Нормативне значення по ГОСТ
Теплота згоряння вища	ккал/куб.м	8 951 - 9 248	не регламентується
	МДж/ куб.м	37,47 - 38,72	не регламентується
	кВт год/ куб.м	10,41 - 10,76	не регламентується
Теплота згоряння нижча	ккал/куб.м	8 140 - 8 348	не менше 7600
	МДж/ куб.м	34,08 - 34,95	не менше 31,80
	кВт год/ куб.м	9,47 - 9,71	не менше 8,83
Число Воббе вище	ккал/куб.м	11 642 - 11 973	9850 - 13000
	МДж/ куб.м	48,745 - 50,13	41,21-54,39
	кВт год/ куб.м	13,54 - 13,93	11,44-15,11
Масова концентрація сірководню	г/куб.м	0	не більше 0,02
Масова концентрація меркаптанової сірки	г/куб.м	0	не більше 0,036
Об'ємна доля кисню	%	0,0016 - 0,0109	не більше 1,0
Маса механічних домішок	г/куб.м	0	не більше 0,001
Інтенсивність запаху газу	г/куб.м	0	не більше 0,001

* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз». Олександрівський ПМ ();
- Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» АТ "Укргазвидобування" ();
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № КФ 0612 від 20.06.2016 р. дійсне до 20.06.2019 р.);
- Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Харківтрансгаз» (свідоцтво про атестацію № ПЄ 0048/2013 від 16.05.2013 р. дійсне до 16.05.2018 р.);
- Барське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» ();