

**Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу,
що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області,
за період Липень 2022 р.**

На виконання вимог постанови Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) України від 26.01.2017 р. № 84 ВАТ «Кіровоградгаз» повідомляє, що за результатами перевірки у періоді липня 2022 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ «Кіровоградгаз», відповідають вимогам пункту 13 глави 1 розділу III Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2493 :

Параметр якості природного газу	Одиниця вимірювання	Фактичне значення*	Нормативне значення
Теплота згоряння вища	МДж/ куб.м	36,79 - 39,23	не менше 36,20
	кВт год/ куб.м	10,22 - 10,9	не менше 10,06
Теплота згоряння нижча	МДж/ куб.м	33,18 - 35,43	не менше 32,66
	кВт год/ куб.м	9,22 - 9,84	не менше 09,07
Число Воббе вище	МДж/ куб.м	47,168 - 50,5	не менше 41,21
	кВт год/ куб.м	13,1 - 14,03	не менше 11,44
Вміст концентрації сірководню	г/куб.м	0	не більше 0,006
Вміст концентрації меркаптанової сірки	г/куб.м	0	не більше 0,02
Вміст кисню (O ₂), мол. %	%	0,001 - 0,0159	не більше 0,02
Вміст механічних домішок	г/куб.м	0	відсутній

* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Олександрівський ПМ) ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію №РЯ 0067/20 від 18.12.2020 р. чинне до 14.12.2025);
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію №РЯ 0065/20 від 14.12.2020 р. чинне до 14.12.2025);
- Запорізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (Криворізького ПМ) ТОВ "Оператор ГТС України"(свідоцтво про атестацію № 01/-0035/2020 від 15.04.2020 р. чинне до 15.04.2023 р.);
- Золотоніське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (Гайсинський ПМ) ТОВ "Оператор ГТС України" (свідоцтво про атестацію № РЯ 0063/20 від 09.12.2020 р. чинне до 09.12.2025 р.);
- Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» АТ "Укргазвидобування" (свідоцтво про відповідальність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2002 №01-0093/2020 чинне до 31.05.2023