

**Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу,  
що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області,  
за період Червень 2019 р.**

На виконання вимог постанови Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) України від 26.01.2017 р. № 84 ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді Червень 2019 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

<b>Параметр якості природного газу</b>	<b>Одиниця вимірювання</b>	<b>Фактичне значення*</b>	<b>Нормативне значення по ГОСТ</b>
Теплота згорання вища	ккал/куб.м	9 065 - 9 250	не регламентується
	МДж/ куб.м	37,95 - 38,73	не регламентується
	кВт год/ куб.м	10,54 - 10,76	не регламентується
Теплота згорання нижча	ккал/куб.м	8 174 - 8 355	не менше 7600
	МДж/ куб.м	34,22 - 34,98	не менше 31,80
	кВт год/ куб.м	9,51 - 9,72	не менше 8,83
Число Воббе вище	ккал/куб.м	11 576 - 11 960	9850 - 13000
	МДж/ куб.м	48,465 - 50,072	41,21-54,39
	кВт год/ куб.м	13,46 - 13,91	11,44-15,11
Масова концентрація сірководню	г/куб.м	0	не більше 0,02
Масова концентрація меркаптанової сірки	г/куб.м	0	не більше 0,036
Об'ємна доля кисню	%	0,0013 - 0,0099	не більше 1,0
Маса механічних домішок	г/куб.м	0	не більше 0,001
Інтенсивність запаху газу	г/куб.м	0	не більше 0,001

\* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (Олександрівський ПМ );свідоцтво про атестацію №41/18 дійсне до 07.08.2020 р;
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію №РН-0058/2015 від 18.06.2015 р. дійсне до 18.06.2020 р.;свідоцтво про атестацію Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Харківтрансгаз» (свідоцтво про атестацію № 08/-0016/2018 від 16.05.2018 р. дійсне до 16.05.2021 р.)
- Барське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (Гайсінський ПМ);свідоцтво про атестацію № ПУ-0033/18 від 25.05.2018 р. дійсне до 25.05.2021 р.).