

ВАТ "Кіровоградгаз"

Інформація про результати перевірки параметрів якості природного газу, що транспортується розподільними трубопроводами у Кіровоградській області, за період Травень 2018 р.

На виконання вимог п.3 глави 1 Розділу IX та Розділу XV Кодексу Газорозподільних мереж, ВАТ "Кіровоградгаз" повідомляє, що за результатами перевірки у періоді Травень 2018 р. параметри якості природного газу, що подається споживачам з розподільних трубопроводів ВАТ "Кіровоградгаз", відповідають ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»:

| Параметр якості природного газу | Одиниця вимірювання | Фактичне значення* | Нормативне значення по ГОСТ |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Теплота згоряння вища | ккал/куб.м | 9 045 - 9 229 | не регламентується |
| | МДж/ куб.м | 37,87 - 38,64 | не регламентується |
| | кВт год/ куб.м | 10,52 - 10,73 | не регламентується |
| Теплота згоряння нижча | ккал/куб.м | 8 156 - 8 333 | не менше 7600 |
| | МДж/ куб.м | 34,15 - 34,89 | не менше 31,80 |
| | кВт год/ куб.м | 9,48 - 9,69 | не менше 8,83 |
| Число Воббе вище | ккал/куб.м | 11 523 - 11 949 | 9850 - 13000 |
| | МДж/ куб.м | 48,246 - 50,03 | 41,21-54,39 |
| | кВт год/ куб.м | 13,4 - 13,9 | 11,44-15,11 |
| Масова концентрація сірководню | г/куб.м | 0 | не більше 0,02 |
| Масова концентрація меркаптанової сірки | г/куб.м | 0 | не більше 0,036 |
| Об'ємна доля кисню | % | 0,001 - 0,0093 | не більше 1,0 |
| Маса механічних домішок | г/куб.м | 0 | не більше 0,001 |
| Інтенсивність запаху газу | г/куб.м | 0 | не більше 0,001 |

* за даними паспортів фізико-хімічних показників природного газу, наданими вимірювальними хіміко-аналітичними лабораторіями:

- Олександрівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію №3153 від 07.08.2014 р. дійсне до 06.08.2018 р., свідоцтво про атестацію №РН-0058/2015 від 18.06.2015 р. дійсне до 18.06.2020 р.);
- Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № КФ 0612 від 20.06.2016 р. дійсне до 20.06.2019 р.);
- Гайсинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз» (свідоцтво про атестацію № ПУ-0077/14 від 28.05.2014 р. дійсне до 27.05.2018 р.);
- Криворізького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Харківтрансгаз» (свідоцтво про атестацію № ПЄ 0048/2013 від 16.05.2013 р. дійсне до 16.05.2018 р.);